

**МБОУ «СОШ №3 с.п. НАДТЕРЕЧНОЕ» НАДТЕРЕЧНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН НАДТЕРЕЧНИ ША-ШЕНА УРХАЛЛА ДЕЧУ
К10ШТАН «ЛАХА-НЕВРЕ ЮБРТАН ЮККЪЕРЧУ ДЕШАРАН №3 ЙОЛУ ИШКОЛ»
с. Надтеречное ул.Гагарина, 45** **т.8-963-590-45-15**

№ 777

от « 05 » 04 2017 г.

На Ваше представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения а именно:

На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией заводаизготовителя, в установленные сроки.

- проведение огнезащитной обработки в процессе.

На территории отсутствуют указатели к пожарному водоему. У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026. (осн.п.9.9. примечание 3. СП 13130.2009).

- указатели к пожарному водоему установлены.

Не оборудована площадка с тревдым покрытием размерами 12х12м. для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (осн.п.9.4. СП 8.13130-2009).

- площадка не оборудована из-за погодных условий, ждем улучшения погодных условий.

В котельных помещениях руководитель организации не обеспечил объект защиты огнетушителями по установленным нормам согласно приложению № 1 и 2 настоящих правил.

- котельные помещения огнетушителями обеспечены.

Директор школы:



Л.К.Ирасханова



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

(Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы
по Надтеречному району)

ул. Лесная 1, с. Знаменское
Надтеречный район, ЧР, 366813

28.02.2017 № 21-2-5-10

На № _____ от _____

Входной № 390
02.03.2017

Начальнику управления образования
Надтеречного муниципального района
И.С. Муцулханову

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения

«28» февраля 2017 г.

с. Знаменское

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, Старший инспектор ОНД и ПР по Надтеречному району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Чеченской Республике майор внутренней службы Матагов Адам Абуевич
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 16 от «28» февраля 2017 г. по административному
правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на юридическое лицо
(директора) Ирасханову Лайлу Кюраевну
(не нужно зачеркнуть) (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

зарегистрированная по адресу: ЧР, Надтеречный район, с. Надтеречное ул. А. Мамакаева, 90

материалами установлено, что

«27» февраля 2017 г. в «11» час «00» мин в МБОУ «СОШ №3 с.п. Надтеречное Надтеречного
муниципального района Чеченской Республики» расположенное по адресу: ЧР, Надтеречный
район, с. Надтеречное ул. Гагарина б/н нарушены требования пожарной безопасности.

(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса)

а именно:

1	На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки.
2	На территории отсутствуют указатели к пожарному водоему. У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026. (осн. п. 9.9. примечание 3. СП 8.13130.2009).
3	Не оборудована площадка с твердым покрытием размерами 12х12м. для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. (осн. п. 9.4. СП 8.13130-2009).
4	В помещениях котельных руководитель организации не обеспечил объект защиты огнетушителями по установленным нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил.

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.4, ч.3 ст.20.4, Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (указываются номера статей и
законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо:

1	Обеспечить устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности
2	В течение одного месяца с момента получения данного представления прошу Вас сообщить о принятых мерах в ОНД и ПР по Надтеречному району

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вы обязаны в течение 1 (одного) месяца со дня получения данного представления рассмотреть и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В случае неприятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(подпись лица, вынесшего постановление)

А.А. Матагов
(расшифровка подписи)

Представление получил

(дата)

(должность, подпись)

(Ф.И.О.)

Представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)